

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«07» апреля 2025 г., 78250061000217690952

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Тихвинского района управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«17» апреля 2025 г., 12 час. 00 мин. № 2504/018-47/9-ВО/П

(дата и время составления предписания)

Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, 4 микрорайон, д. 42а

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от «07» апреля 2025 г., № 2504/018-47/9-ВО/Р, учетный номер проверки 78250061000217690952.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Профилактический визит проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Красанова Екатерина Сергеевна – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тихвинского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели))
2. Коноплев Владислав Николаевич – заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тихвинского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области (заместитель главного государственного инспектора города (района) субъекта РФ по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

4. Профилактический визит проведен в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):

1. обл Ленинградская, р-н Тихвинский, г Тихвин, мкр. 4, дом 42А

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ-СИРОТАМ И ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ "ТИХВИНСКИЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПО СОДЕЙСТВИЮ СЕМЕЙНОМУ УСТРОЙСТВУ" ИНН 4715011047, адрес регистрации юридического лица: 187556, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТИХВИНСКИЙ, ТИХВИН, МКР. 4, Д.42А

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «14» апреля 2025 года, 10 час. 00 мин.

по «17» апреля 2025 года, 12 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

03 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. В помещениях разных функциональных назначений (по техническому паспорту помещение № 58, мастерская) не отделены противопожарной преградой от помещения спортивного зала (мягкий модуль). Основание: СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара" п. 5.2.6 Размещаемые в зданиях, сооружениях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф1.3 части здания или помещения производственного, складского назначения, помещения для инженерного оборудования и технического обслуживания объекта следует выделять противопожарными преградами в соответствии с пунктом 5.1.2.. Место выявления нарушения: Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, 4 микрорайон, д. 42а
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 19, Статья 88. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
Срок устранения нарушения:
 17.10.2025
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Обеспечить выполнение требований ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ч. 1 гл. 19 ст. 88. СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара" п. 5.2.6
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Соответствующая подтверждающая документация, фотографии
2. В помещениях разных функциональных назначений (по техническому паспорту помещение № 68, кладовая) не отделены противопожарной преградой от помещения кухни. Основание: СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара" п. 5.2.6 Размещаемые в зданиях, сооружениях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф1.3 части здания или помещения производственного, складского назначения, помещения для инженерного оборудования и технического обслуживания объекта следует выделять противопожарными преградами в соответствии с пунктом 5.1.2.. Место выявления нарушения: Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, 4 микрорайон, д. 42а
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 19, Статья 88. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой противопожарными преградами. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
Срок устранения нарушения:
 17.10.2025
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Обеспечить выполнение требований ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ ч. 1 гл. 19 ст. 88. СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара" п. 5.2.6
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Соответствующая, подтверждающая документация, фотографии
3. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности объекта не соблюдены проектные решения (в рабочем проекте автоматической установки пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре на 1 этаже отсутствует помещение по техническому паспорту № 35 (комната для воспитателя). . Место выявления нарушения: Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, 4 микрорайон, д. 42а
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 19, Статья 83. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Автоматические установки пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке.
Срок устранения нарушения:
 17.10.2025
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Обеспечить выполнение требований ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ч. 1, гл. 19. ст. 83
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Соответствующая, подтверждающая документация, фотографии
4. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности объекта не соблюдены проектные решения (вход в здание (вестибюль) извещатель ручной установлен не по проекту).. Место выявления нарушения: Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, 4 микрорайон, д. 42а
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 54 Правил, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент

технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации.

Срок устранения нарушения:

17.10.2025

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечение требований Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 п. 54

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Соответствующая, подтверждающая документация, фотографии

5. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности объекта не соблюдены проектные решения (в коридоре перед процедурным кабинетом датчик расположен не по проекту).. Место выявления нарушения: Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, 4 микрорайон, д. 42а

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации.

Срок устранения нарушения:

17.10.2025

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечение требований Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 п. 54

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Соответствующая, подтверждающая документация, фотографии

6. Не обеспечено исправное состояние компонента системы противопожарной защиты (пожарный извещатель в коридоре перед изолятором зашит под навесным потолком). Место выявления нарушения: Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, 4 микрорайон, д. 42а

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации.

Срок устранения нарушения:

17.10.2025

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечение требований Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 п. 54

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Соответствующая, подтверждающая документация, фотографии

7. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности объекта не соблюдены проектные решения. Помещение № 39 музыкальный зал (кладовая) нет пожарного извещателя дымового точечного. Место выявления нарушения: Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, 4 микрорайон, д. 42а

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации.

Срок устранения нарушения:

17.10.2025

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечение требований Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 п. 54

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Соответствующая, подтверждающая документация, фотографии

8. Не обеспечено исправное состояние компонента системы противопожарной защиты (пожарный извещатель дымовой точечный в изоляторе зашит под навесным потолком). Место выявления нарушения: Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, 4 микрорайон, д. 42а

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации.

Срок устранения нарушения:

17.10.2025

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечение требований Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 п. 54

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Соответствующая, подтверждающая документация, фотографии

(указывается выявленное нарушение обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом профилактического визита, срок устранения нарушения)

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тихвинского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области (заместитель главного государственного инспектора города (района) субъекта РФ по пожарному надзору) Коноплёв Владислав Николаевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Красанова Екатерина Сергеевна - инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тихвинского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)), телефон: 88136758442, e-mail: ondtxvin@47.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

Заместитель начальника Тихвинского районного управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области Коноплев Владислав Николаевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» _____ 20__ г. _____

(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

